



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)

357100 г. Невинномыск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Южного регионального центр МЧС России 8(863) 240-66-10

г.Невинномыск

(место составления акта)

« 14 » августа 20 17 г.

(дата составления акта)

в 15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя
в области пожарной безопасности**

№ 165

«14» августа 20 17 г. по адресу: г. Невинномыск, ул. Гагарина, 62 А,

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения(приказа) главного государственного инспектора г.Невинномыска

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя

по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по г. Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК Несмашного Д.М. № 165 от «25» июля 2017 года

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на правах собственности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

ная школа № 1 города Невинномыска (МБОУ СОШ № 1 г. Невинномыска)

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «14» августа 2017 г.
(1 час)

(дней/часов)

Акт составлен: отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Невинномыску

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска Божко Н.В.

Н.В. Божко

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется),

« 03 » 08 2017 г. « 10 » час. « 00 » мин.

подпись

дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Невинномысска по пожарному надзору – инспектор ОНД и ПР по г. Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
Грунин А.С.

указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска Божко Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электрощитовой от помещения подвала, не имеет требуемого предела огнестойкости (предел огнестойкости не менее EI 30). ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ ст. 4, ст. 151 ч. 1; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; ст. 52, ст. 88, ФЗ №123, п. 7.4, п. 5.14*, СНИП 21-01-97*:(лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
2. Запрещается устраивать в подвалах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4, ст. 20 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 г); (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
3. Не производится эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы здания не реже 1-го раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.24 (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
4. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.478 (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
5. Руководитель не прошел обучение мерам пожарной безопасности. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.3 (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
6. Автоматическая пожарная сигнализация объекта находится в неисправном состоянии. ФЗ от 22.07.2008года № 123-ФЗ ст. 151 ч. 1, ст. 4; ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ ст. 2; Правила противопожарного режима в РФ п.61 (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
7. Не обеспечено наличие на дверях помещения архива на 1-ом этаже обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в РФ п.20 (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)

8. Не обеспечено наличие на дверях производственного помещения (мастерская) на 1-ом этаже обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Правила противопожарного режима в РФ п.20 (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
9. Не произведена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. Правила противопожарного режима в РФ п.108 (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
10. Не произведена очистка объекта и прилегающей к нему территория, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Правила противопожарного режима в РФ п. 77 (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)
11. Оповещатели на первом этаже не расположены таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя было не менее 150 мм. СП 3.13130.2009 п. 4.4. (лицо, допустившее нарушение – МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска.)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

И. Банкр

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Административный протокол № 162 от 14.08.2017 г. по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД по г.Невинномыску

Грунин А.С.

«14» 08 2017 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
Божко Н.В.

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» 08 2015 г.

(подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)