



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)

357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Южного регионального центр МЧС России 8(863) 240-66-10

**ПРЕДПИСАНИЕ № 165 / 1 / 87**

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – директор Божко Н.В.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Невинномысска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по г. Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Несмашного Д.М. № 165 от 25.07.2017, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «14» августа 2017 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности

инспектором ОНД и ПР по г.Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Груниным Анд-  
(должность, звание, ФИО государственного инспектора

реем Сергеевичем МБОУ СОШ № 1 г. Невинномысска, г.Невинномысск, ул. Гагарина, 62 А,

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 1 Божко Н.В.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Заполнить проем в противопожарной преграде, отделяющий помещение электрощитовой от помеще-	СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14*	01.04.2018	

	ния подвала, с требуемым пределом огнестойкости (предел огнестойкости не менее EI 30).			
2	Не допускать в подвале мастерские, а также размещение иных хозяйственных помещений, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 г)	01.04.2018	
3	Произвести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц здания не реже 1-го раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ п.24	01.04.2018	
4	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале.	Правила противопожарного режима в РФ п. 478	01.04.2018	
5	Руководитель не прошел обучение мерам пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ п. 3	01.04.2018	
6	Произвести монтаж автоматической пожарной сигнализации объекта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.04.2018	
7	Не обеспечено наличие на дверях помещения архива на 1-ом этаже обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.04.2018	
8	Обеспечить наличие на дверях производственного помещения (мастерская) на 1-ом этаже обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.04.2018	
9	Произвести обработку деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием	Правила противопожарного режима в РФ п.108	01.04.2018	

	даты пропитки и срока ее действия.			
10	Обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	Правила противопожарного режима в РФ п. 77	01.04.2018	
11	Оповещатели на первом этаже расположить таким образом, чтобы расстояние от потолка до верхней части оповещателя было не менее 150 мм.	СП 3.13130.2009 п. 4.4.	01.04.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по г. Невинномысску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора

Грунин А.С.

по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.

« 14 » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ СОШ № 1

(должность, Ф.И.О.)

Божко Н.В.

« 14 » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Результаты внепланового мероприятия по контролю  
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной  
безопасности**

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы):	Дата ознакомления, подпись
1	2		3		4